

报告编号: TXZJ/20230623227



231520340578

检验检测报告

T E S T

R E P O R T

产品名称: 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋

委托单位: 平山县市场监督管理局

受检单位: 敬业钢铁有限公司

检验类别: 产品质量监督抽查



山东腾翔产品质量检测有限公司

ShanDongTengXiang Product Quality Testing Co., LTD.



山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230623227

第 1 页共 3 页 Page3of 1

产品名称 Product Name	钢筋混凝土用热轧带肋 钢筋	检验类别 Category	产品质量监督抽查
委托单位 Customer	平山县市场监督管理局	标称商标 Nominal trademark	/
送样人员/电话 Contact number of the sample deliverer	/	送样日期 Date of receipt	2023-06-23
受检单位 The inspected unit	敬业钢铁有限公司	标称生产单位 Nominal production unit	敬业钢铁有限公司
受检单位地址/联系人/电 话 Address of the inspected unit	平山县南甸镇 张会新 15830160323	标称生产单位地址/电话 Address of the nominal manufacturer	平山县南甸镇 15830160323
样品数量 Sample Quantity	1.2 米×5 根	样品代表批量 The sample represents the lot	/
生产日期/批号 Date of sampling	2023-06-18	型号规格 Model and Specification	Φ 12mm HRB500E
样品等级 Sample Grade	合格	样品原编号 Original sample number	/
样品描述 Sample Description	样品完好, 适宜检验	检验日期 Date of Testing	2023-06-23 至 2023-07-27
检验依据 Test Standard	GB/T 1499.2-2018		
检验项目 Items of Testing	尺寸允许偏差、重量及允许偏差、下屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、弯曲性能、反向弯曲性能、钢筋的表面标志等, 共 8 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验, 所检项目符合 GB/T 1499.2-2018 标准要求, 判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。		
备注 Remark	(盖章) 签发日期: 2023年08月07日 检验检测专用章		

批准:

崔浩

审核:

杨元朝

编制:

沈炎

Approver

Examiner

Inspector

山东腾翔产品质量检测有限公司

Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD

检验检测报告

Test Report



报告编号 Report number: TXZJ/20230623227

第 2 页共 3 页 Page3of 2

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	尺寸允许偏差	/	/	/	/
1.1	内径允许偏差	mm	± 0.4	-0.2	合格
1.2	横肋高允许偏差	mm	+0.4 -0.5	0	合格
1.3	间距允许偏差	mm	± 0.5	+0.2	合格
2	重量及允许偏差, %	/	± 6.0	-3.5	合格
3	下屈服强度	MPa	≥ 500	555; 555	合格
4	抗拉强度	MPa	≥ 630	730; 730	合格
5	最大力总延伸率 A_{gt} , %	/	≥ 9.0	18.4 ; 17.4	合格
6	弯曲性能	/	弯曲 180° 后, 钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹	符合; 符合	合格
7	反向弯曲性能	/	反向弯曲试验后, 钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹	符合	合格
8	钢筋的表面标志	/	钢筋的表面标志应符合下列规定: a) 钢筋应在其表面轧上牌号标志、生产企业序号 (许可证后 3 位数字) 和公称直径毫米数字, 还可轧上经注册的厂名或商标。 b) 钢筋牌号以阿拉伯数字或阿拉伯数字加英文字母表示, HRB400、HRB500、HRB600 分别以 4、5、6 表示, HRBF400、 HRBF500 分别以 C4、C5 表示, HRB400E、HRB500E 分别以 4E、5E 表示, HRBF400E、HRBF500E 分别以 C4E、C5E 表示。厂名以汉语拼音字头表示。公称直径毫米数以阿拉伯数字表示。 c) 标志应清晰明了, 标志的尺寸由供方按钢筋直径大小作适当规定, 与标志相交的横肋可以取消	符合	合格



备注:标志项目仅做型式检查, 不作真实性核查

以下空白

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230623227

第 3 页共 3 页 Page3of 3

样品拆封后-1	
样品拆封前-1	

检测专用章

声明

- 1、检验报告封皮未加盖公章无效；检验报告未加盖检验检测专用章无效；检验报告无编制、审核、批准人签字无效；检验报告涂改无效。
- 2、未经我公司批准，不得复制报告（全文除外）。
- 3、委托人送检的样品，本公司检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 4、对于检验报告中可能存在的瑕疵,发现后请尽早与我公司联系,我公司将于接到信息后及时确认和更正。
- 5、如对检验结果有异议,请委托方于接到报告后十五日内向我公司提出书面申请,逾期不予受理。
- 6、备检样品、非破坏性检验样品期满(自检验报告签发之日起，监督检查、委托检验一个月；时效期短的按失效期)请及时取回,逾期将按我公司规定处理。
- 7、检验报告中“/”表示无内容；检验项目中标注“#”表示分包检验项目；检验结果中“N”表示不适用。



电话/传真：(0530)5880096
技术 咨询：(0530)5880026
邮 箱：sdtxzj@126.com
地 址：菏泽市上海路 4666 号

