



220316340618

有效期至2028年07月12日止

检 验 报 告

冀钢监（检）字（2026）第 2608036 号

样品名称：热轧带肋钢筋

委托单位：敬业钢铁有限公司

检验类别：委托检验

河北省钢铁产品质量监督检验站



扫描全能王 创建

河北省钢铁产品质量监督检验站检验报告

冀钢监（检）字（2026）第 2608036 号

共 2 页第 1 页

样品名称	热轧带肋钢筋	牌 号 HRB400E	规格	Φ 18mm
委托单位	敬业钢铁有限公司	检验类别	委托检验	
生产厂家	敬业钢铁有限公司	样品标识	批号：X626070125003	
样品数量	5	送样人	史利朋	
检测依据	GB/T20123-2006 GB/T20125-2006 GB/T28900-2022	收样日期	2026 年 8 月 6 日	
判定依据	GB 1499.2-2024	检测日期	2026 年 8 月 6 日 至 2026 年 8 月 12 日	
样品状态	热轧带肋钢筋。			
检验项目	化学成分、力学性能、工艺性能、重量偏差、尺寸、外形。			
检 验 结 论	该样品所检项目按 GB 1499.2-2024 要求判定，检验结论：合格。			
备 注	/			

签发日期：2026 年 8 月 12 日

河北省钢铁产品质量监督检验中心

检验检测专用章



批准： 魏建欣 审核： 仝华 编写： 刘钢



河北省钢铁产品质量监督检验站检验报告附页

冀钢监（检）字（2026）第 2608036 号

共 2 页第 2 页

检验项目			标准 数值	实测 数值	样品 编号	单项 评定	综合 判定
化学 成分	C	%	≤0.25	0.24	2608036-1	符合	合
	Si	%	≤0.80	0.30		符合	
	Mn	%	≤1.60	1.39		符合	
	P	%	≤0.045	0.032		符合	
	S	%	≤0.045	0.011		符合	
	Cr	%	/	0.054		/	
	Ni	%	/	0.016		/	
	Cu	%	/	0.021		/	
	Mo	%	/	0.006		/	
	V	%	/	0.030		/	
	Ceq	%	≤0.54	0.49		符合	
力学 性能	屈服强度 R _{eL}	MPa	≥400	475	2608036-2	符合	格
	抗拉强度 R _m	MPa	≥540	642		符合	
	最大力总延伸率 A _{gt}	%	≥9.0	13.0		符合	
	强屈比	R _m ⁰ /R _{eL} ⁰	≥1.25	1.35		符合	
	屈屈比	R _{eL} ⁰ /R _{eL}	≤1.30	1.19		符合	
工艺 性能	反向弯曲试验 正弯 90° D=4d 反弯 20° D=5d		无裂纹	无裂纹	2608036-2	符合	
尺寸	横肋高 h	mm	1.6±0.5	1.5 1.6 1.5 1.6 1.6	2608036- 1~5	符合	
	间距 l	mm	10.0±0.5	10.3 10.2 10.3 10.2 10.3		符合	
	横肋末端间隙 f _i	mm	≤5.6	4.3 4.2 4.2 4.3 4.2		符合	
外形	每米弯曲度	mm	≤4	0 0 0 0 0		符合	
重量偏差			%	±4.5	-2.9	符合	
以下空白							

