

三、资质

主要资质:

- 国家认监委检验检测机构资质认定
- 国家产品质量检验检测中心
- 中国合格评定国家认可委员会实验室认可、检验机构认可、认证机构认可
- 北京市建设工程质量检测机构（见证取样检测、地基基础、钢结构、建筑幕墙及钢结构专项检测）
- 北京市建筑工程室内环境质量检测机构
- 北京市房屋安全鉴定机构
- 交通运输部公路工程综合乙级
- 交通运输部桥梁隧道工程专项
- 文物建筑安全检测鉴定机构检测、鉴定（评估）综合甲级
- 钢结构工程第三方检测（鉴定）机构综合特级资质
- 通过质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证

其他:

- 国家级标准验证检验检测点
- 国家级人防防护设备检测机构
- 国家钢结构工程技术研究中心钢材性能检测实验室
- 北京市社会化环境监测机构
- 上海期货交易所指定钢材检验机构
- 铁路工程质量监督检测机构
- 工业和信息化部（建筑用钢材）工业产品质量控制和技术评价实验室
- 中国钢结构协会钢结构质量安全检测鉴定分会理事长单位
- 北京市建设工程质量检测和房屋建筑安全鉴定行业协会理事单位
- 中国冶金建设协会工程材料分会委员单位
- 消防设施维护保养检测/消防安全评估机构
- MC 冶金产品认证指定检测机构
- 英国 CARES 认证指定检测实验室（中国首家）



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0684

检测报告

报告编号: ZYJC-GC-T-2024-1517

委托（送检）单位: 敬业钢铁有限公司

样品（产品）名称: 热轧带肋钢筋

检测类别: 委托检测

报告日期: 2024年9月20日

国家建筑钢材质量检验检测中心

CHINA NATIONAL CONSTRUCTION STEEL QUALITY INSPECTION AND TEST CENTER



中国五矿



中冶检测认证有限公司

INSPECTION AND CERTIFICATION CO., LTD. MCC

地址: 北京市海淀区西土城路33号5号楼（北三环蓟门桥西南约350米路西）

联系电话: 010-82227707/82227340

E-mail: cstc@cribc.com

全国免费咨询热线: 400-623-7707

国家建筑钢材质量检验检测中心

CHINA NATIONAL CONSTRUCTION STEEL QUALITY INSPECTION AND TEST CENTER



中国五矿



中冶检测认证有限公司

INSPECTION AND CERTIFICATION CO., LTD. MCC



中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1517

共 2 页第 1 页

委托单位	敬业钢铁有限公司	委托时间	2024年9月11日
工程名称	/	送样（联系）人	赵建磊
检测依据	GB/T 28900-2022		
判定依据	GB 1499.2-2024		
试样名称	热轧带肋钢筋		
规格型号	22mm		
牌号级别	HRB500E		
来样编号	X724090002001		
试样编号	2024W1771-1~2024W1771-5		
送样数量	5支		
试样数量	5支		
交货型式	直条		
检测项目	疲劳		
样品状态	正常		
检测地点	北京市海淀区西土城路33号院5号楼		
检测结论	送检样品所检项目符合判定依据规定。		
备注	敬业钢铁有限公司产品。（委托方提供）	检测单位：（检测报告专用章） 签发日期：2024年9月20日	

批准：

审核：

编写：

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1517

共 2 页第 2 页

来 样 编 号		X724090002001				
产 品 牌 号		HRB500E				
产 品 规 格		22mm				
试 样 编 号		2024W1771-1	2024W1771-2	2024W1771-3	2024W1771-4	2024W1771-5
最大载荷	kN	114.03	114.03	114.03	114.03	114.03
最小载荷	kN	47.51	47.51	47.51	47.51	47.51
试验频率	Hz	81	82	81	80	80
检 测 项 目	标准值	实测值				
疲劳试验	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏
备 注		/				

以下空白